

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce

VARIANT plus, spol. s r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, CZECH REPUBLIC
IČO: 46967168, DIČ CZ-46967168

Druh výrobku

Požární detektor

Typ výrobku

VAR-TEC FDR-36-SHR

Použití výrobku

Výrobek je určen jako doplňková detekce pro elektronické zabezpečovací systémy

Nařízení vlády

Uvedený výrobek je ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES dle níže uvedených norem.

Uvedený výrobek splňuje podmínky těchto norem

Dle autorizované osoby

Na základě níže uvedených zkušebních protokolů odpovídá výrobek těmto normám

EN54-5:2000

EN54-7:2000

Pouze v případě, že je detektor připojený do smyčky ústředny, která umožňuje nezaměnitelné dohledání detektoru, který vyvolal poplach.

Zkušební protokol

0845 – CPD – 232.1438

Vydala akreditovaná zkušební laboratoř

Danish Institute of fire and security Technology, Notified body No. 0845

Dle výrobce

Na základě prohlášení o shodě vydané výrobcem, odpovídá zařízení těmto normám
EN 61000-6-3 : 2001, EN 50130-4 : 1995

Prohlášení o shodě bylo vydáno v TŘEBÍČI dne 14.10. 2008

